

MARIJONŲ G. 31 IR 31A, PANEVĖŽYS, MOKESČIO UŽ ŠILUMĄ SUVESTINĖ
(buto ir bendrųjų patalpų šildymas, gyvatukas, karšto vandens ruošimas kartu paėmus)

2012.04.12

Mėnuo	Mažiausiai sumokėjo 60 m ² butas (Lt)	Vidutiniškai sumokėjo 60 m ² butas (Lt)	Šilumos kaina 1 m ² buto ploto* (Lt)	Pastabos	Vidutinė mėnesio temperatūra
2011 gegužė	30,63	54,6	0,91	Atlikta šildymo sistemos rekonstrukcija**	+12,9
2011 birželis	20,15	31,2	0,52		+17,5
2011 liepa	25,49	34,2	0,57		+19,3
2011 rugpjūtis	18,50	27	0,45		+17,3
2011 rugsėjis	20,21	32,4	0,54		+14,1
2011 spalio	35,51	69	1,15	Apšiltintas vieno namo fasadas	+8,2
2011 lapkritis	86,82	118,8	1,98		+4,3
2011 gruodis	95,41	130,2	2,17	Apšiltinti abiejų namų fasadai	+1,9
2012 sausis	134,02	154,2	2,57		-3,2
2012 vasaris	215,40	244,2	4,07	Pradėjo veikti saulės kolektorių sistema	-9,5
2012 kovas	112,90	126	2,1		+1,8
2012 balandis	40***	70***	1,14***		+8,7****
Per kalendorinius metus iš viso:	835,04 Lt	1091,8	18,17		

* skaičiuota pagal butų, o ne pagal bendrą šildomą pastatų plotą;

** 2011 metų rudenį atlikta šildymo sistemos rekonstrukcija: įrengta centrinė dujų katilinė senajame šilumos punkte, pakeista šildymo sistemos magistralė, butuose įrengtas autonominis šildymas su karšto vandens momentinio ruošimo stotelėmis; individuali šilumos apskaita (autonominis šildymas leidžia savarankiškai rinktis šildymo sezono pradžią ir pabaigą, pagal individualius poreikius reguliuoti šilumą bute ir atskiruose kambariuose, išlaikant ne žemesnę nei +16 laipsnių temperatūrą).

*** skaičiuotina suma (orientacinis skaičius); atsižvelgta į 2011 metų spalio mėn. bei 2012 metų balandžio 1-10 dienų statistiką;





**** 2012 metų balandžio mėnesio vidutinė temperatūra (orientacinis skaičius).

MARIJONŲ G. 31 ir 31A, PANEVĖŽYS, ŠILDYMO SISTEMOS DUOMENYS
Per laikotarpį kuomet pradėta naudoti Saulės energija (name yra 36 butai)

2012.04.12

Data	Namas suvartojo energijos iš viso (kw/h)	Saulė padovanojo Energijos (kw/h)	Saulės dovanotos energijos dalis (proc)	Dujų katilas neveikė (nuo – iki val.)	Šilumos (buto ir bendrųjų patalpų šildymo, gyvatuko, karšto vandens ruošimo kartu paėmus) kaina 60 m ² butui (Lt)	Oro temp. dienos metu
2012-02-16		5 *				
Iki 2012 kovo 26 d.		695 **			** šis energijos kiekis visiškai padengia vieno trijų kambarių buto šilumos (buto ir bendrųjų patalpų šildymo, gyvatuko, karšto vandens ruošimo) poreikius per kovo mėn. Vienam butui mokėti už kovo mėn. šilumą nereikia.	
2012-04-01	597	56	9,4	11-17	3,04	+4
2012-04-02	611	18	2,9	11-12	3,33	+1,5
2012-04-03	598	73	12,2	11-18	2,95	+3
2012-04-05	667	137	20,5	11-19.30	2,97	+6
2012-04-06	610	120	19,7	11-18	2,75	+8
2012-04-07	563	46	8,2	11-16	2,90	+11
2012-04-08	676	0			3,79	+1
2012-04-09	600	119	19,8	11-19	2,70	+5
					Iš viso už balandžio mėn. 1 – 10 dienas 24,43 Lt	
2012-04-10	558	106	19	11-20	2,54	+9
2012-04-11	529	104	19,7	11-20	2,39	+11
2012-04-12	455	120	26,3	10-20	1,88	+14
2012-04-13						+
2012-04-14						+
2012-04-15						+

Įmonės, dalyvavusios daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) projekte:

	UAB "IDEATHERM" Projektiniai sprendimai, konsultacijos Saulės kolektorių sistemos
	F.W. OVENTROP GmbH & Co.KG Įrangos gamintojas ir sistemos techniniai skaičiavimai
	UAB "NORDLITA" Techninio projekto vykdytojas ir rangovas
	AB "Panevėžio statybos trestas" II etapo renovacijos darbų rangovas Išorinių sienų šiltinimas, fasado apdaila, stogo remontas ir kiti išorės darbai.